

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΈΡΓΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ
Τηλ. 210 4236145
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

«Εργασία συντήρησης – αναγόμωσης
πυροσβεστήρων τοποθετημένων σε
κτίρια του Δήμου Πειραιά .»
(Κ.Α.10,15,20,30,35,45.6265.01)

Προϋπολογισμός 9.002,00 €

ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο ΑΔΑΜ: 17REQ002219014 2017-11-09

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά σε εργασίες συντήρησης-αναγόμωσης-υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων τοποθετημένων σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες, καπή και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά.
Τύπος εργασίας: Τα κατά τόπους Δημοτικά κτίρια, βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ Κ.Α 10,15,20,30,35,45. 6265.01

Προϋπολογισμός: € 9002,00 πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10,15,20,30,35,45 6265.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και τους αντίστοιχους του 2018.

Με απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 300€ και εντός του οικονομικού έτους 2018 με το υπόλοιπο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις:

- 1) Ο Ν.4412/16 (ΦΕΚ147 Α' 8-8-16). Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών κ Υπηρεσιών (προσαρμογή στη οδηγία 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).
- 2) Ο Ν.3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- 3) Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- 4) Οι διατάξεις του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του κεφαλαίου Α' «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α'/74).
- 5) Ο Ν.4270/2014 Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/143/28.6.2014), κατά τις διατάξεις που ισχύει.
- 6) Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α/145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
- 7) Ο Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α'/248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 8) Ο Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α'/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- 9) Η υπ' αριθμ 1191/22-3/2017 απόφαση (ΦΕΚ 969B/22-3-2017) περί καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης κράτησης 0.06% υπέρ Α.Ε.Π.Π

10) Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπών (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 3^ο **ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι κατά σειρά ισχύος τα ακόλουθα:

1. Η τεχνική έκθεση.
2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός
3. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 4^ο **ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ**

Η εργασία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση η οποία θα διενεργηθεί με βάση τις διατάξεις του άρ.118 του νόμου Ν.4412/16. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν :

1. Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
3. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
4. Βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς ότι πρόκειται για αναγνωρισμένη εταιρεία .
5. Άδεια λειτουργίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. ISO 9001.
6. Πιστοποιητικό αρμοδίων ατόμων.

ΑΡΘΡΟ 5^ο **ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ**

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δυο (2) έτη από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει τμηματικά στην αναγόμωση-συντήρηση των πυροσβεστήρων ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα επισκεφθεί όλους τους χώρους που διαθέτουν πυροσβεστήρες και θα καταγράψει σύμφωνα με τον πίνακα ΙΙΙ.1 της ΚΥΑ 618/43/05 και της ΚΥΑ 17230/671/05 το είδος της συντήρησης που απαιτεί κάθε πυροσβεστήρας και θα υποβάλει τεχνική έκθεση στην υπηρεσία για το είδος της συντήρησης και τότε αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί. Κατόπιν θα προβεί τμηματικά στις απαιτούμενες εργασίες.

Ο συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη του, αλλά μέχρι του ύψους του ποσού της σύμβασης (αρ.217 του Ν.4412/16

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες δεδομένου ότι δεν μπορεί να προσδιορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη συντήρηση των πυροσβεστήρων. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να γίνει ανακατανομή στις ποσότητες αλλά μέχρι του ύψους του ποσού της σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 6^ο
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και εντός του προβλεπόμενου χρόνου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (αρ 105 του Ν.4412/16). Απαιτείται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του επί της συμβατικής δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. (αρ 72 του Ν.4412/16).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθεται από μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Αν αυτό δεν γίνει, η αξία των εργασιών θα εκπέσει από την εγγυητική καλής εκτέλεσης. Εάν τα ποσά είναι ανεπαρκή, το υπόλοιπο βεβαιώνεται σε βάρος του αναδόχου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εισπράττεται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των Δημοτικών εσόδων.

ΑΡΘΡΟ 7^ο
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής Υπηρεσίας διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια Υπηρεσία (αρ 216 του Ν.4412/16).

Η τμηματική οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης- αναγόμωσης και την προσκόμιση εκ μέρους του αναδόχου των απαιτούμενων βεβαιώσεων ελέγχου – αναγόμωσης των πυροσβεστήρων και μετά τον έλεγχο από την υπηρεσία ότι η συντήρηση- αναγόμωση έγινε σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών κ παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί σύμφωνα με το αρ.221 του Ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8^ο
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η δαπάνη φόρτωσης και μεταφοράς των πυροσβεστήρων προκειμένου να γίνουν οι εργασίες συντήρησης και αναγόμωσης καθώς και οι δαπάνες για την προμήθεια και τοποθέτηση αναπληρωματικών πυροσβεστήρων καθόλη τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων του Δήμου, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των ειδών έναντι κάθε κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 9^ο
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάτωθι κρατήσεις.
Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,06% υπέρ ΑΕΙΠΠ 0,06%
Φόρος εισοδήματος 8%.

Τον ανάδοχο βαρύνουν επίσης τα έξοδα χαρτοσήμανσης του συμφωνητικού της εργασίας, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος θα βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 10° ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα του απορρέει με απόφαση Δ.Ε.

α) Στην περίπτωση της παραγράφου 5 του αρ 105

β) Αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με την σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια την συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρατάσεων

Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τις διατάξεις του Ν.4412/16 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με ειδική πρόσκληση του Δημάρχου να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών.

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας.

Ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, μέχρι την οριστική παραλαβή.

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 11° ΠΛΗΡΩΜΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τη πρόοδο των εργασιών .(αρ.200 του Ν.4412/16)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξόφληση της εργασίας είναι τα κάτωθι:

- 1.Πρωτόκολλο Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής των εργασιών από την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
2. Τιμολόγιο αναδόχου.
- 3.Φορολογική κ ασφαλιστική ενημερότητα.

ΑΡΘΡΟ 12° ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ο ανάδοχος ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων προς το προσωπικό που χρησιμοποιείται και προς κάθε τρίτο, καθώς και για παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτούς.

Ο ανάδοχος διατηρεί το απαιτούμενο φαρμακευτικό υλικό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης των υλικών που χρησιμοποιούνται, των μηχανημάτων, των μεταφορικών μέσων ως και ασφάλειας του εν γένει εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και παντός τρίτου και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες της επιβλεπούσης υπηρεσίας, τους ισχύοντες Νόμους και διατάξεις. Σε περίπτωση μη τηρήσεως των ανωτέρω, ο ανάδοχος θα φέρει ακέραια την ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 13°

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η Οικονομική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ. 88 του Ν. 4412/16.

Πειραιάς 03-11-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ .
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ**

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

**ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

Μ . ΚΑΡΡΑ

Α.ΜΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
Αρμόδιος: Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ
Τηλ. 210 4236145
Fax: 210 4236123
Email: electro@pireasnet.gr

«Εργασία συντήρησης – αναγόμωσης
πυροσβεστήρων τοποθετημένων σε
κτίρια του Δήμου Πειραιά .»
(Κ.Α.10,15,20,30,35,45.6265.01.)

Προϋπολογισμός 9.002,00 €
ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24%

Ο ΑΔΑΜ: 17REQ002219014/09-11-2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης, αναγόμωσης, υδραυλικής δοκιμής πυροσβεστήρων τοποθετημένων σε κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες, θέατρα και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά.

Συνολικά οι ποσότητες των πυροσβεστήρων είναι οι κάτωθι:

1. Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 6 Kg 510 τεμ
2. Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 12 Kg 40 τεμάχια
3. Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 6Kg 15 τεμάχια
4. Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως οροφής 12 Kg 28 τεμάχια
5. Πυροσβεστήρες CO2 25-50 Kg επί μονίμου πυροσβεστικού συστήματος 12 τεμάχια
6. Πυροσβεστήρας φορητός CO2 5 ή 6 Kg 110 τεμάχια
7. Πυροσβεστήρας φορητός CO2 2 Kg 2 τεμάχια
8. Πυροσβεστήρας φορητός ξηράς κόνεως 3 Kg 35 τεμάχια
9. Πυροσβεστήρες τροχήλατοι 25 Kg 6 τεμάχια
10. Πυροσβεστήρες τροχήλατοι 50 Kg 6 τεμάχια
11. Σύστημα τοπικής εφαρμογής 6-12Kg 20 τεμάχια
12. Πυροσβεστήρας φορητός ξ.κόνεως 2 Kg 5τεμάχια
13. Πυροσβεστήρας φορητός wet chemical 2 lt 5τεμάχια
14. Φιάλη FM200 50-85kg επί μονίμου πυροσβεστικού συστήματος 12 τεμάχια
15. Δίκτυο γραμμών φιαλών FM 200 & CO2 5τεμάχια

Ενδεικτικά οι πυροσβεστήρες βρίσκονται στα κάτωθι κτίρια:

Κεντρικό Δημαρχείο –Πλατεία Κοραή

Δημοτική Βιβλιοθήκη Κολοκοτρώνη και Ελ. Βενιζέλου

Δημοτική Πινακοθήκη Φίλωνος και Καραολή Δημητρίου

Ιστορικό Αρχείο Πύλης και Πραξιτέλους

Θηβών 50 και Φαλήρου

Ρετσίνα 45

Βρεφονηπιακοί σταθμοί

- Μουτσοπούλου 32
- Υπαπαντής 34
- Δερβενακίων 132
- Σερφιώτου 41
- Ακτή Θεμιστοκλέους 126
- Φαληρέως 5
- Ρούμελης και Σμύρνης
- Κουντουριώτου & Μπουμπουλίνας
- Αλκιβιάδου 176
- Παπαστράτου 70
- Παπαστράτου & Υπαπαντής 34 Κοπή

Βιβλιοθήκη Κλεισόβης και Χ΄κου

Βιβλιοθήκη Φαληρέως 5

ΚΕΠ Πύργου, ΚΕΠ Π. Κοκκινιάς Κωπαίδος και Κορυτσάς, ΚΕΠ Ν. Φαλήρου

Σταθμός ΗΣΑΠ ΚΕΠ Αγχιάλου

Δηλαβέρη

Γέφυρα Λαμπράκη

Πύργος Ακτή Ποσειδώνος 2

Κανθαρου

Και γενικά σε οποιοδήποτε άλλο κτίριο που ζητηθεί από την υπηρεσία στο οποίο υπάρχουν πυροσβεστήρες οι οποίοι πρέπει να συντηρηθούν ή να αναγομωθούν.

ΓΕΝΙΚΑ

Για την διαδικασία συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005)

Η εργασία συντήρησης-αναγόμωσης των πυροσβεστήρων πρέπει να γίνει από αναγνωρισμένη εταιρεία ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης η οποία θα έχει εγκριθεί από ένα διαπιστευμένο φορέα. Ο ανάδοχος της παρούσας εργασίας θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση συμμόρφωσης από αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την ΚΥΑ 618/43/2005 (ΦΕΚ 52Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218Β/2005) και απαραίτητα άδεια λειτουργίας από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Οι εκτελούμενες ενέργειες στους πυροσβεστήρες είναι οι προβλεπόμενες στα Παραρτήματα IV, V και VI της ΚΥΑ 618/43/2005 και θα διεξάγονται σύμφωνα με τα διαστήματα συντήρησης του Πίνακα III.1 της ΚΥΑ 618/43/2005 όπως τροποποιήθηκαν από την ΚΥΑ 17230/671/2005

Ο ανάδοχος της προμήθειας θα πρέπει να καταγράψει αναλυτικά τη συντήρηση που απαιτείται για κάθε ένα πυροσβεστήρα που διαθέτει ο Δήμος και κατόπιν να προβεί στην απαραίτητη συντήρηση ή αναγόμωση σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005 και της ΚΥΑ 17230/671/2005

Μετά τον έλεγχο-συντήρηση-αναγόμωση-υδραυλική δοκιμή ο ανάδοχος υποχρεούται σε έκδοση βεβαιώσεων πυροσβεστήρων και στην επικόλληση επί των πυροσβεστήρων της ετικέτας ελέγχου. Για την συντήρηση των πυροσβεστήρων θα χρησιμοποιηθούν δαχτυλίδια ελέγχου κατασκευασμένα από συμπαγές υλικό και όχι ελαστικό σύμφωνα με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Παράλληλα με το συμπαγές δαχτυλίδι θα τοποθετούνται και εσωτερικά του πυροσβεστήρα στον σιφωνικό σωλήνα αυτοκόλλητο ίδιου χρώματος με το δαχτυλίδι ελέγχου προς διασφάλιση των εργασιών συντήρησης για το ΔΗΜΟ.

Οι τιμές που θα δωθούν από τους υποψήφιους αναδόχους θα πρέπει να είναι τελικές για κάθε κωδικό ζήτησης του ΔΗΜΟΥ και όχι συμψηφιστικές.

Αναγόμωση νοείται η πλήρης αντικατάσταση υλικού των πυροσβεστήρων με νέο υλικό και όχι αναμόλυνση ή συμπλήρωση.

Επειδή κατά τη διάρκεια της συντήρησης των πυροσβεστήρων δεν θα πρέπει να μένουν τα κτίρια του Δήμου χωρίς πυροσβεστήρες θα πρέπει ο ανάδοχος να τοποθετεί στην περιοχή αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες μέχρι να επιστραφούν σε κάθε χώρο του ΔΗΜΟΥ οι δικοί του πυροσβεστήρες. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη στην προσφορά του την παράμετρο αυτή διότι η δαπάνη των αναπληρωματικών πυροσβεστήρων θα περιλαμβάνεται στην εργασία συντήρησης-αναγόμωσης χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος επιπλέον αμοιβή.

Ο προϋπολογισμός είναι ενδεικτικός ως προς τις ποσότητες δεδομένου ότι δεν μπορεί να προσδιορισθούν εκ των προτέρων οι ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη συντήρηση των πυροσβεστήρων. Ενδέχεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να γίνει ανακατανομή στις ποσότητες αλλά μέχρι του ύψους του ποσού της σύμβασης

Ο προϋπολογισμός της παρούσας εργασίας ανέρχεται στο ποσόν των € 9002,00.πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τους Κ.Α 6265.01 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 και τους αντίστοιχους του 2018.

Με απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 300€ και εντός του οικονομικού έτους 2018 με το υπόλοιπο ποσό.

Πειραιάς 03-11-2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ .
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ

7	Συντήρηση πυροσβεστήρων φορητών Pa12	TEM	25	9,50	237,50
8	Αναγόμευση πυροσβεστήρων φορητών Pa12	TEM	15	18,00	270,00
9	Συντήρηση πυροσβεστήρων φορητών CO2 5 ή 6 Kg	TEM	95	7,00	665,00
10	Υδραυλική δοκιμή και αναγόμευση πυροσβεστήρων φορητών CO2 5 ή 6 Kg	TEM	15	25,00	375,00
11	Συντήρηση πυροσβεστήρων φορητών CO2 2Kg	TEM	2	7,00	14,00
12	Συντήρηση πυροσβεστήρων οροφής Pa12	TEM	25	13,00	325,00
13	Αναγόμευση πυροσβεστήρων οροφής Pa12	TEM	3	18,00	54,00
14	Συντήρηση πυροσβεστήρων οροφής Pa6	TEM	13	13,00	169,00
15	Υδραυλική δοκιμή και αναγόμευση πυροσβεστήρων οροφής Pa6	TEM	2	15,00	30,00
16	Συντήρηση φορητων Pa 2kg	TEM	5	5,00	25,00
17	Συντήρηση πυροσβεστηρα τροχήλατος ξ.κόνεως 25kg	TEM	6	25,00	150,00
18	Συντήρηση πυροσβεστηρα τροχήλατος ξ.κόνεως 50kg	TEM	6	25,00	150,00
19	Συντήρηση πυροσβεστήρα φορητού wet chemical 2lit	TEM	5	5,00	25,00
20	Συντήρηση φιάλης πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 6-12kg	TEM	15	12,00	180,00
21	Αναγόμευση φιάλης πυροσβεστήρα τοπικής εφαρμογής 6-12kg	TEM	5	22,00	110,00
22	Συντήρηση φιαλών FM 200 50-85KG επί μονίμου πυροσβεστικού συστήματος	TEM	12	40,00	480,00

23	Συντήρηση φιαλών CO2 25-50 Kg επί μόνιμου πυροσβεστικού συστήματος	TEM	12	40,00	480,00	
24	Έλεγχος δικτύου σωληνώσεων και επιμέρους εξαρτημάτων συστήματος πυρόσβεσης με οποιοδήποτε πλήθος φιαλών πυρόσβεσης (η συντήρηση των φιαλών τιμολογείται ξεχωριστά)	ΣΥΣΤΗΜΑ Α	5	70,00	350,00	
25	Κλείστρα φορητών (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	50	4,00	200,00	
26	Κλείστρα τροχήλατων (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	5	8,50	42,50	
27	Μανόμετρα φορητών και τροχήλατων (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	50	2,00	100,00	
28	Λάστιχα φορητών (Pa6, Pa12) (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	50	1,30	65,00	
29	Λάστιχα φορητών CO2 5 Kg (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	20	7,00	140,00	
30	Λάστιχα τροχήλατων Pa 25-50 (προμήθεια και τοποθέτηση)	TEM	5	22,00	110,00	
	Άθροισμα					9.002,00
	ΦΠΑ 24%					2.160,48
	Γενικό Σύνολο					11.162,48

Με απορρόφηση εντός του οικονομικού έτους 2017 έως το ποσό των 300€ και εντός του οικονομικού έτους 2018 με το υπόλοιπο ποσό.

						ΠΕΙΡΑΙΑΣ 03-11-2017
	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ				ΕΘΕΩΡΗΘΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
		ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ				
	Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ				ΜΗΧ/ΚΟΥ -ΗΛ/ΚΟΥ
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ	ΚΑΙ				
	Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ	Φ.ΠΟΡΙΧΗΣ				

